

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 (Būvizstrādājumu regula)

Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB (CW)

Nr. Hilti CFS-SP WB (CW)

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Hilti Brandschutzfugenspray CFS-SP WB

2. Paredzētais izmantojums:

Lineāro savienojumu un spraugu blīvju ugunsdzēsšanas un ugunsgrēka lokalizācijas līdzeklis; skatīt ETA-11/0343 (26.11.2020.)

Perimetra izolācijas materiāls	Perimetra izolācija starp cietām grīdas plātnēm un nenesošām sienām
--------------------------------	---

3. Ražotājs:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lihtenšteinas Firstiste

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma:

1. sistēma

5. Eiropas novērtējuma dokuments:

EAD 350141-00-1106

Eiropas tehniskais novērtējums:

ETA-11/0343 (26.11.2020.)

Tehniskā novērtējuma iestāde:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Paziņotā iestāde:

MPA-Braunschweig, No. 0761

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības

Galvenie raksturlielumi	Deklarētās eksploatācijas īpašības	Saskaņotā tehniskā specifikācija/novērtējuma metode
Ugunsreakcija	E klase	EN 13501-1
Ugunsizturība	Skatīt ETA-11/0343 (26.11.2020.)	EN 13501-2
Gaisa caurlaidība		EN 1026
Ūdenscaurlaidība		EAD 350141-00-1106
Bīstamu vielu saturs, emisija un/vai atbrīvošana		EN 16516
Mehāniskā pretestība un stabilitāte		EAD 350141-00-1106
Triecienizturība/kustību pretestība		EOTA TR 001
Saķere		EAD 350141-00-1106
Izturīgums un darbderīgums	Y veids ₁	EOTA TR 024
Kondensāta vai perimetra izolācijas līdzeklis nenesošām sienām	Skatīt ETA-11/0343 (26.11.2020.)	EAD 350141-00-1106
Trokšņa absorbcija		EN ISO 10140-1

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation

27.09.2021

DoP_Iv_03-03_00000002513_Hilti CFS-SP WB CW