

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 305/2011 (par būvizstrādājumiem) III pielikumu

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

Nr. Hilti CFS-D 25

1. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

Hilti Firestop Putty Disc CFS-D 25

2. Paredzētais lietojums:

Ugunsdrošības un izolācijas izstrādājums izolācijas nodrošināšanai šķērsojuma vietās; skatīt ETA-16/0050 (25.06.2020.)

Vadu šķērsojumi	Kabeļi un vadi
Cauruļu šķērsojumi	Mazas vara caurules

3. Ražotājs:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Lihtenšteinas Firstiste

4. Eksploatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma:

1. sistēma

5. Eiropas novērtējuma dokuments:

EAD 350454-00-1104

Eiropas Tehniskais novērtējums:

ETA-16/0050 (25.06.2020.)

Tehniskā novērtējuma iestāde:

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

Iestāde(-es), kam paziņots:

MPA Braunschweig, Nr. 0761

6. Deklarētās eksploatācijas īpašības:

Galvenie raksturlielumi	Deklarētās eksploatācijas īpašības/	Saskaņotā tehniskā specifikācija/novērtējuma metode
Ugunsreakcija	E klase	EN 13501-1
Ugunsizturība	Skatīt ETA-16/0050 (25.06.2020.)	EN 13501-2
Trokšņa absorbcija	Skatīt ETA-16/0050 (25.06.2020.)	EN ISO 717-1 Rw (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB – ar kabeli un bez tā
Izturīgums un darbderīgums	Veids: Y ₁ , Y ₂ , Z ₁ un Z ₂	EAD 350454-00-1104
Izstrādājuma īpašības	Skatīt ETA-16/0050 (25.06.2020.)	EAD 350454-00-1104

Iepriekš norādītā izstrādājuma eksploatācijas īpašības atbilst deklarēto eksploatācijas īpašību kopumam. Šī eksploatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs. Parakstīts ražotāja vārdā:

Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation